


CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**<sup>®</sup>  
**CERT**

Certificato numero/Certificate number

DE/4709

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/Referring to the Classification Reports  
nn. 0540/DC/REA/12\_1 Rev. 1, 0540/DC/REA/12\_2 Rev. 1, 0540/DC/REA/12\_3 Rev. 1 del/dated 05/10/2012

si dichiara che la Società/we declare that the Company

**PARCHETTIFICIO GARBELOTTO SRL**  
**Via Mescolino, 12 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV) - ITALY**

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

## PARQUET PREFINITO DUE STRATI DI ROVERE

Le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

*the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

08/10/2012

Prima emissione  
First issue

13/06/2017

Ultima emissione  
Latest issue

07/10/2022

Scadenza  
Expiring

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero/Certificate number

DE/4709

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

### CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

# PARQUET PREFINITO DUE STRATI DI ROVERE

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

#### **Caratteristiche prodotto/ Product characteristics:**

Specie Legnose: Rovere

Wood species: Oak

Finitura: Verniciatura effetto cera, verniciatura antigraffio o finitura olio naturale

Finishing: wax effect paint, scratch-resistant paint or natural oil finish

Supporto: Strato di Betulla

Backing: Birch Layer

**Peso/ Weight:** 6170÷9377 g/m<sup>2</sup>

**Spessore/ Thickness:** 9÷14 mm

**Spessore massello/ Wood thickness:** 3÷4 mm

**4.1 Reazione al fuoco/ Reaction to fire:** C<sub>fl</sub>-s1

**Impiego/End use:** appoggiato o incollato su supporto incombustibile  
*loose laid or glued on non combustible substrate*

**5.2 Rilascio di formaldeide/ Release of formaldehyde:** E1

08/10/2012

Prima emissione  
*First issue*

13/06/2017

Ultima emissione  
*Latest issue*

07/10/2022

Scadenza  
*Expiring*

Ing. P. Fumagalli